VEZETÉK JELE	*V-2-0*
TERVEZÉSI TERÜLET	*Bessenyei lakótelep(Hrsz.:3507/25)*
ÉPÜL ÖSSZESEN	*166,7m*



101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
Mv 1:100
Mh 1:500
Ivókút bekötés
Iránytörés
Iránytörés
Kutyaitató leágazás
DN25 KPE
Vízkonnektor
Iránytörés
Ivókút leágazás
DN25 KPE
Iránytörés
Iránytörés
Vízkonnektor
DN25 KPE
Iránytörés

VÍZVEZETÉK SZELVÉNYEZÉSE (Km)	0+000.0	0+000.4	0+021.2	0+022.7	0+025.0	0+040.5	0+044.1	0+090.1	0+103.9
TEREPSZINT	94.58	94.58	94.73	94.71	94.69	94.52	94.48	94.46	94.44
TAKARÁS(m)	1.25	1.26	1.40	1.38	1.35	1.18	1.13	1.09	1.07
CSŐTETŐ	93.32	93.32	93.33	93.33	93.33	93.34	93.34	93.37	93.37

RÉSZHOSSZAK (m)	0.4	20.8	1.5	2.2	15.5	3.6	46.0	13.8	59.2
LEJTÉS(I‰)	1‰	1‰	1‰	1‰	1‰	1‰	1‰	1‰	1‰
ÉPÜL (m)	*21,2m DN 25 PE 100 SDR17*		*145,5m DN 32 PE 100 SDR17*						


Vízkonnektor
Iránytörés
Meglévő vízóraakna
Zenner MNK DN20 vízóra
beépítése a meglévő vízóraaknába
0+163.1
0+166.7
94.56
94.57
1.15
1.17
93.40
93.40
3.7
1‰

JELMAGYARÁZAT

Mért terepszint

Tervezett ivóvíz vezeték

Megjegyzés:

-A meglévő föld alatti létesítmények a közműtulajdonosok, üzemeltetők adatszolgáltatása alapján kerültek feltüntetésre, a nyilvántartások megbízhatóságáért a tervező nem tud felelősséget vállalni. Ezért a kivitelezési munkák során minden esetben kutatóárkokkal kell felderíteni a meglévő közműveket, és a feltárás eredményének ismeretében a tervezett nyomvonalat szükség szerint módosítani kell!

(VONATKOZÓ RAJZSZÁM: V2/2)

Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt.

H- 4025 Debrecen, Hatvan u. 54. fszt 1.
Levelezési cím: 4001 Pf.: 658
Tel./fax.: (52) 536-888
Mobil: (30) 981-9718

Beruházó neve, címe:
BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4100 BERETTYÓÚJFALU DÓZSA GYÖRGY U. 17-19

Megbízó neve, címe:
BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4100 BERETTYÓÚJFALU DÓZSA GYÖRGY U. 17-19

Tervezés tárgya:
„ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BERETTYÓÚJFALUBAN” CÍMŰ,
TOP-2.1.2-15 KÓDSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN ZÖLDTERÜLET
RENDEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ VIZIKÖZMŰ TERV

Tervfázis: KIVITELI TERV

Dátum: 2017. AUGUSZTUS HÓ

Tervezési szakág: VÍZÉPÍTÉS

Módosítás: -

Tervszám: TT-19-2/2016-K-V.

Tervlap megnevezése: VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉS HOSSZ-SZELVÉNY II.
Bessenyei ltp. 2. területének rehabilitációja (HRSZ.: 3507/25)

Változat: A

Felelős szaktervező: Laczik Miklós
Szaktervező: Musta Albert
Szerkesztő: Osváth Róbert

Méretarány: Mh=1:500 / Mv = 1:100

Tervezés-irányító:
Tervellenőr:
Megbízó:

Rajzszám: V-4/2