

ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSÁNAK ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVE

KONSZIGNÁCIÓ



Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása

Dátum: 2015. szeptember

Építész tervezők:


Rácz Sándor
építész tervező szakmérnök
4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 41.
MTN: É 09-0603; TÉ 09-0603

Tóth Attila
építész tervező szakmérnök
4100 Berettyóújfalu, Morotva u. 14.
MTN: É 09-0602; TÉ 09-0602

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	P1k
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő kétszárnyú aszimmetrikus műanyag ajtó
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	230×240 cm
DARABSZÁM:	2 db jobbos
KÜSZÖB:	Alacsony (max 2cm) koracél
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	"J"-jobbos
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány
TOKKÉPZÉS:	Horizont PS penta plus
SZÁRNY:	Tok profilméret: 70×75 mm Szárny profilméret: 120×75 mm Profil merevítő szerkezet: Tűzhorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. A pántok a tokban és a szárnyban egyaránt a fémszerkezethez rögzítettek legyenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíció, szürke)
VASALAT/ PÁNT	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
KILINCS:	Fehér festett acél kilincs
FELÜLET:	Szárny és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + AR + műanyag távtartó léccel hőszigetelő üvegezéssel Ug=0,85 W/m2K, (AR töltöttségi fok: min. 92%)
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Vízzárság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása





KONSZIGNÁCIÓS JEL:	P2b
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő műanyag ajtó
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	100×210 cm
DARABSZÁM:	1 db balos
KÜSZÖB:	Alacsony (max 2cm) koracél
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	"b"-=balos
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány
TOKKÉPZÉS:	Horizont PS penta plus
SZÁRNY:	Tok profilméret: 70×75 mm Szárny profilméret: 120×75 mm Profil merevítő szerkezet: Tüzhorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. A pántok a tokban és a szárnyban egyaránt a fémszerkezethez rögzítettek legyenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíció, szürke)
VASALAT/ PÁNT	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
KILINCS:	Fehér festett acél kilincs
FELÜLET:	Szárny és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	24 mm dekor panel
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Vizzáróság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	A nyílászárónak szellőzővel állátottnak kell lennie. GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalú Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalú, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalú, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása





KONSZIGNÁCIÓS JEL:	B1b és B1j
MEGNEVEZÉS:	Beltéri Classique lemezelt ajtó "j"=jobbos, "b"=balos kivitelben
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	105×210 cm
DARABSZÁM:	8 db balos és 10 db jobbos
KÜSZÖB:	Alacsony (max 2cm) koracél
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	"j"=jobbos, "b"=balos
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	Masonite Classique
TOKKÉPZÉS:	12cm széles fenyő pallótok
SZÁRNY:	40 mm vastag falcolt, papírrács betéttel, fehér alapmázolt faerezetes frontlemezzel
PÁNT:	3db 16mm-es becsavarós pánt
VASALAT:	Euro Elzett 3391 normál bevésőzár 55mm-es
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
KILINCS:	Tömör alumínium kilincs fényezett felülettel
FELÜLET:	fehér alapmázolt farost frontlemezzel
ÜVEGEZÉS:	-
KÖVETELMÉNYEK:	Rw= 28 dB Igénybevételi osztály: M (közepes) Klímaosztály: I.
MEGJEGYZÉS:	Az ajtó alsó része 40 cm magasságig fémburkolattal ellátott. 3db balos ajtó alsó övébe és 3db jobbos ajtó alsó övébe műanyag szellőzőrácsot kell elhelyezni épületgépészeti GV-1 tervlap szerinti alaprajzi kiosztásban. GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	B2b és B2j
MEGNEVEZÉS:	Beltéri Classique lemezelt ajtó "j"=jobbos, "b"=balos kivitelben
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	90×210 cm
DARABSZÁM:	10 db balos és 7 db jobbos
KÜSZÖB:	Alacsony (max 2cm) koracél
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	"j"=jobbos, "b"=balos
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	Masonite Classique
TOKKÉPZÉS:	12cm széles fenyő pallótok
SZÁRNY:	40 mm vastag falcolt, papírrács betéttel, fehér alapmázolt faerezetes frontlemezzel
PÁNT:	3db 16mm-es becsavarós pánt
VASALAT:	Euro Elzett 3391 normál bevésőzár 55mm-es
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
KILINCS:	Tömör alumínium kilincs fényezett felülettel
FELÜLET:	fehér alapmázolt farost frontlemezzel
ÜVEGEZÉS:	-
KÖVETELMÉNYEK:	Rw= 28 dB Igénybevételi osztály: M (közepes) Klímaosztály: I.
MEGJEGYZÉS:	Az ajtó alsó része 40 cm magasságig fémburkolattal ellátott. 4db balos ajtó alsó övébe és 4db jobbos ajtó alsó övébe műanyag szellőzőrácsot kell elhelyezni épületgépészeti GV-1 tervlap szerinti alaprajzi kiosztásban. GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRTELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	B3b és B3j
MEGNEVEZÉS:	Beltéri Classique lemezelt ajtó "j"=jobbos, "b"=balos kivitelben
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	75×210 cm
DARABSZÁM:	4 db balos és 2 db jobbos
KÜSZÖB:	Alacsony (max 2cm) koracél
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	"j"=jobbos, "b"=balos
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	Masonite Classique
TOKKÉPZÉS:	12cm széles fenyő pallótok
SZÁRNY:	40 mm vastag falcolt, papírrács betéttel, fehér alapmázolt faerezetes frontlemezzel
PÁNT:	3db 16mm-es becsavarós pánt
VASALAT:	Euro Elzett 3391 normál bevésőzár 55mm-es
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
KILINCS:	Tömör alumínium kilincs fényezett felülettel
FELÜLET:	fehér alapmázolt farost frontlemezzel
ÜVEGEZÉS:	-
KÖVETELMÉNYEK:	Rw= 28 dB Igénybevételi osztály: M (közepes) Klímaosztály: I.
MEGJEGYZÉS:	<p>Az ajtó alsó része 40 cm magasságig fémburkolattal ellátott. 2db balos ajtó alsó övébe és 1db jobbos ajtó alsó övébe műanyag szellőzőrácsot kell elhelyezni épületgépészeti GV-1 tervlap szerinti alaprajzi kiosztásban.</p> <p>GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRTELENŐRZÉS KÖTELEZŐ !</p>



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	W1
MEGNEVEZÉS:	WC paraván nyíló ajtókkal
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	95/245×210 cm
DARABSZÁM:	1 db
KÜSZÖB:	Lábonálló szerkezet
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	2 szárny kifelé nyíló
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	BLOKK SYSTEM L30
VÁZSZERKEZET:	Elektrosztatikus porszórással felületkezelt alumínium profilokból áll. A tokprofilok ütközéscsillapító gumival ellátottak
SZÁRNY:	30 mm vastag MFC lap, az élek ABS élzárással vannak ellátva
PÁNT:	Galvanizált acél direkt pánt
VASALAT:	GU WC zár szabad/foglalt jelzéssel
FALSZERKEZET:	tégla falszerkezet
KILINCS:	Tömör alumínium kilincs fényezett felülettel
FELÜLET:	Anyagában színezett fehér
LÁB:	16 cm magas állítható alumínium láb műanyag takarósapkával szerelve
KÖVETELMÉNYEK:	Igénybevételi osztály: M (közepes) Klímaosztály: I.
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	W2
MEGNEVEZÉS:	Műanyag WC paraván nyíló ajtókkal
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	135×210 cm
DARABSZÁM:	1 db
KÜSZÖB:	Lábonálló szerkezet
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	1 szárny kifelé nyíló
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	BLOKK SYSTEM L30
VÁZSZERKEZET:	Elektrosztatikus porszórással felületkezelt alumínium profilokból áll. A tokprofilok ütközéscsillapító gumival ellátottak
SZÁRNY:	30 mm vastag MFC lap, az élek ABS élzárással vannak ellátva
PÁNT:	Galvanizált acél direkt pánt
VASALAT:	GU WC zár szabad/foglalt jelzéssel
FALSZERKEZET:	tégla falszerkezet
KILINCS:	Tömör alumínium kilincs fényezett felülettel
FELÜLET:	Anyagában színezett fehér
LÁB:	16 cm magas állítható alumínium láb műanyag takarósapkával szerelve
KÖVETELMÉNYEK:	Igénybevételi osztály: M (közepes) Klímaosztály: I.
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	W3
MEGNEVEZÉS:	Műanyag WC paraván nyíló ajtókkal
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	100×210 cm
DARABSZÁM:	1 db
KÜSZÖB:	Lábonálló szerkezet
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	1 szárny kifelé nyíló
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	BLOKK SYSTEM L30
VÁZSZERKEZET:	Elektrosztatikus porszórással felületkezelt alumínium profilokból áll. A tokprofilok ütközéscsillapító gumival ellátottak
SZÁRNY:	30 mm vastag MFC lap, az élek ABS élzárással vannak ellátva
PÁNT:	Galvanizált acél direkt pánt
VASALAT:	GU WC zár szabad/foglalt jelzéssel
FALSZERKEZET:	tégla falszerkezet
KILINCS:	Tömör alumínium kilincs fényezett felülettel
FELÜLET:	Anyagában színezett fehér
LÁB:	16 cm magas állítható alumínium láb műanyag takarósapkával szerelve
KÖVETELMÉNYEK:	Igénybevételi osztály: M (közepes) Klímaosztály: I.
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	W4
MEGNEVEZÉS:	Műanyag WC paraván nyíló ajtókkal
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	100×210 cm
DARABSZÁM:	1 db
KÜSZÖB:	Lábonálló szerkezet
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	1 szárny kifelé nyíló
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	BLOKK SYSTEM L30
VÁZSZERKEZET:	Elektrosztatikus porszórással felületkezelt alumínium profilokból áll. A tokprofilok ütközéscsillapító gumival ellátottak
SZÁRNY:	30 mm vastag MFC lap, az élek ABS élzárással vannak ellátva
PÁNT:	Galvanizált acél direkt pánt
VASALAT:	GU WC zár szabad/foglalt jelzéssel
FALSZERKEZET:	tégla falszerkezet
KILINCS:	Tömör alumínium kilincs fényezett felülettel
FELÜLET:	Anyagában színezett fehér
LÁB:	16 cm magas állítható alumínium láb műanyag takarósapkával szerelve
KÖVETELMÉNYEK:	Igénybevételi osztály: M (közepes) Klímaosztály: I.
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	H1
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő műanyag ablak
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	220×150 cm
DARABSZÁM:	2 db
PÁRKÁNY/KÖNYÖKLŐ	Belül Horizont PVC könyöklő, kívül HA lemez
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	Bukó-nyíló
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány
TOKKÉPZÉS:	Horizont PS penta plus
SZÁRNY:	Tok profilméret: 70×75 mm Profil merevítő szerkezet: Tűzihorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíciós, szürke)
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
VASALAT/PÁNT:	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
KILINCS:	Fehér műanyag kilincs
FELÜLET:	Szárny és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + AR + műanyag távtartó léccel hőszigetelő üvegezéssel Ug=0,85 W/m2K, (AR töltöttségi fok: min. 92%)
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Vízzárság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ!



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása



KONSZIGNÁCIÓS JEL:	H2
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő műanyag ablak
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	215×150 cm
DARABSZÁM:	2 db
PÁRKÁNY/KÖNYÖKLŐ	Belül Horizont PVC könyöklő, kívül HA lemez
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	Bukó-nyíló
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány
TOKKÉPZÉS:	Horizont PS penta plus Tok profilméret: 70×75 mm
SZÁRNY:	Profil merevítő szerkezet: Tűzihorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíciós, szürke)
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
VASALAT/PÁNT:	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
KILINCS:	Fehér műanyag kilincs
FELÜLET:	Szárny és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + AR + műanyag távtartó léccel hőszigetelő üvegezéssel Ug=0,85 W/m2K, (AR töltöttségi fok: min. 92%)
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Vízzároság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ!



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	H3
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő műanyag ajtó oldal és felülvilágítóvla
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	210×240 cm
DARABSZÁM:	1 db jobbos
KÜSZÖB:	Alacsony (max 2cm) koracél
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	"j"-jobbos
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékstandard
TOKKÉPZÉS:	Horizont PS penta plus
SZÁRNY:	Tok profilméret: 70×75 mm Szárny profilméret: 120×75 mm Profil merevítő szerkezet: Tüzhorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. A pántok a tokban és a szárnyban egyaránt a fémszerkezethez rögzítettek legyenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíciós, szürke)
VASALAT/ PÁNT	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
KILINCS:	Fehér festett acél kilincs
FELÜLET:	Szárny és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + AR + műanyag távtartó léccel hőszigetelő üvegezéssel Ug=0,85 W/m2K, (AR töltöttségi fok: min. 92%)
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Vízáróság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ !



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	H4
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő műanyag ablak
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	150×150 cm
DARABSZÁM:	4 db
PÁRKÁNY/KÖNYÖKLŐ	Belül Horizont PVC könyöklő, kívül HA lemez
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	Bukó-nyíló
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány
TOKKÉPZÉS: SZÁRNY:	Horizont PS penta plus Tok profilméret: 70×75 mm Profil merevítő szerkezet: Tűzihorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíciós, szürke)
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
VASALAT/PÁNT:	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
KILINCS:	Fehér műanyag kilincs
FELÜLET:	Szárnny és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + AR + műanyag távtartó léccel hőszigetelő üvegezéssel Ug=0,85 W/m2K, (AR töltöttségi fok: min. 92%)
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Vízáróság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ!



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	H5b és H5j
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő műanyag ablak
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	120×150 cm
DARABSZÁM:	2 db "balos" és 2 db "jobbos"
PÁRKÁNY/KÖNYÖKLŐ	Belül Horizont PVC könyöklő, kívül HA lemez
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	Bukó-nyíló
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány
TOKKÉPZÉS: SZÁRNY:	Horizont PS penta plus Tok profilméret: 70×75 mm Profil merevítő szerkezet: Tűzhorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíció, szürke)
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
VASALAT/PÁNT:	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
KILINCS:	Fehér műanyag kilincs
FELÜLET:	Szárny és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + AR + műanyag távtartó léccel hőszigetelő üvegezéssel Ug=0,85 W/m2K, (AR töltöttségi fok: min. 92%)
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Vízzároság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ!



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása


KONSZIGNÁCIÓS JEL:	H6
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő műanyag ablak
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	90×150 cm
DARABSZÁM:	2 db
PÁRKÁNY/KÖNYÖKLŐ	Belül Horizont PVC könyöklő, kívül HA lemez
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	Bukó-nyíló
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány
TOKKÉPZÉS:	Horizont PS penta plus
SZÁRNY:	Tok profilméret: 70×75 mm Profil merevítő szerkezet: Tűzhorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíciós, szürke)
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
VASALAT/PÁNT:	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
KILINCS:	Fehér műanyag kilincs
FELÜLET:	Szárnny és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + AR + műanyag távtartó léccel hőszigetelő üvegezéssel Ug=0,85 W/m2K, (AR töltöttségi fok: min. 92%)
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Vízzárság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ!



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása



KONSZIGNÁCIÓS JEL:	H7
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő műanyag ablak
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	60×70 cm
DARABSZÁM:	7 db
PÁRKÁNY/KÖNYÖKLŐ	Belül Horizont PVC könyöklő, kívül HA lemez
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	Bukó-nyíló
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány
TOKKÉPZÉS:	Horizont PS penta plus
SZÁRNY:	Tok profilméret: 70×75 mm Profil merevítő szerkezet: Tűzhorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíciós, szürke)
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
VASALAT/PÁNT:	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
KILINCS:	Fehér műanyag kilincs
FELÜLET:	Szárný és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + AR + műanyag távtartó léccel hőszigetelő üvegezéssel Ug=0,85 W/m2K, (AR töltöttségi fok: min. 92%)
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Vízzárság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ!



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL:	H8j
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő műanyag ablak
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	360×143 cm
DARABSZÁM:	1 db
PÁRKÁNY/KÖNYÖKLŐ	Belül Horizont PVC könyöklő, kívül HA lemez
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	Nyíló+ fix+ fix
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány
TOKKÉPZÉS:	Horizont PS penta plus Tok profilméret: 70×75 mm
SZÁRNY:	Profil merevítő szerkezet: Tűzihorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíciós, szürke)
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
VASALAT/PÁNT:	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
KILINCS:	A nyílászárót kézi vezérlésű GEZE típusú elektromos távnyitóval kell felszerelni!
FELÜLET:	Szárny és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + AR + műanyag távtartó léccel hőszigetelő üvegezéssel Ug=0,85 W/m2K, (AR töltöttségi fok: min. 92%)
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Vízzárság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárót kézi vezérlésű GEZE típusú elektromos távnyitóval kell felszerelni!



NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5.
Hrsz: 1585/5; 1585/3
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása

KONSZIGNÁCIÓS JEL:	H8b
MEGNEVEZÉS:	Hőszigetelő műanyag ablak
NÉVLEGES MÉRET (NYÍLÁSMÉRET):	360×143 cm
DARABSZÁM:	1 db
PÁRKÁNY/KÖNYÖKLŐ	Belül Horizont PVC könyöklő, kívül HA lemez
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	Nyíló+ fix+ fix
ALKALMAZANDÓ SZABVÁNY VAGY TÍPUS:	MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók" termékszabvány
TOKKÉPZÉS:	Horizont PS penta plus Tok profilméret: 70×75 mm
SZÁRNY:	Profil merevítő szerkezet: Tűzihorganyzott többszörösen meghajlított acélmerevítés a tokban és a szárnyban, a sarkok hegesztett sarok összekötőkkel rendelkezzenek. Kamrák száma: 7 Gumitömítések száma: 2db (dupla kompozíciós, szürke)
FALSZERKEZET:	Tégla falszerkezet
VASALAT/PÁNT:	ROTO-COMPACT S,-NT, GU vasalatok
KILINCS:	A nyílászárót kézi vezérlésű GEZE típusú elektromos távnyitóval kell felszerelni!
FELÜLET:	Szárny és tok: anyagában színezett fehér PVC profilok
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + AR + műanyag távtartó léccel hőszigetelő üvegezéssel Ug=0,85 W/m2K, (AR töltöttségi fok: min. 92%)
KÖVETELMÉNYEK:	U (ABLAK)= 1,15 W/m2K Rw= 29 dB Szélállóság: Sz1 Víz záróság: V1 Légzárás: L1
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS ELŐTT A HELYSZÍNI MÉRETELLENŐRZÉS KÖTELEZŐ! A nyílászárót kézi vezérlésű GEZE típusú elektromos távnyitóval kell felszerelni!

