



TŰZVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI KFT.

H-4100 Berettyóújfalu, Nagyváradi u. 56.
Telefon / Fax.: (+36) 54 / 401 160
Adószám: 11140636-2-09
K&H Bank: 10200380-34111136



VÍZHOZAMMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. 09. 14. BERETTYÓÚJFALU

Telephely: ORVOSI RENDELŐ

Jelen vannak a Megrendelő részéről:

Kivitelező részéről: HOZVÁTH GYULA

Tűzcsap elhelyezése: HILLENRENYI UT. RÉGIPOSTA MELLET

Tűzcsap távolsága az objektumtól: 60 méter.

Tűzcsap elhelyezkedése objektumon belül: —

Tűzcsap típusa: FÖLDFELTI TŰZCSAP

A mérést a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet alapján végeztük.

Mért adatok: Statikai nyomás 0,4 MPA

Kifolyási nyomás 0,3 MPA

Tűzcsap számított vízhozama: 690 Liter/perc

Tűzcsap táplálása: VÍZHÁLLÁS 100 mm

A tűzcsap mérésével egyidejűleg megnyitott tűzcsapok száma: 2 db

Vízhozam mérő típusa: CSZ mérő sugárcső „B”
Kalibrálás száma 05636

Vizsgálatot végző neve: HOZVÁTH GYULA

Szakvizsga bizonyítvány száma: 7.1. 3/5/2014

Generál Építő 98 Kft.
4100 Berettyóújfalu, Nagyváradi u. 41.
Adószám: 11794280-2-09
Tel.: (54) 401-131
Mobil: (30) 299-6121 ; (30) 269-6860

Megbízó

Kivitelező

K. m. f.



TŰZVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI KFT.

H-4100 Berettyóújfalu, Nagyvárad u. 56.

Telefon / Fax.: (+36) 54 / 401 160

Adószám: 11140636-2-09

K&H Bank: 10200380-34111136



VÍZHOZAMMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. 09. 14. BERETTYÓÚJFALU

Telephely: ORVOSI RENDELŐ

Jelen vannak a Megrendelő részéről:

Kivitelező részéről: HOZVÁTH ORVOS

Tűzcsap elhelyezése: OLIAH ZSICHONYI u. OTP HATÁRMEZŐ

Tűzcsap távolsága az objektumtól: 50m méter.

Tűzcsap elhelyezkedése objektumon belül: —

Tűzcsap típusa: FÖLDALÁN TŰZCSAP

A mérést a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet alapján végeztük.

Mért adatok: Statikai nyomás 0,4 MPA

Kifolyási nyomás 0,3 MPA

Tűzcsap számított vízhozama: 720 Liter/perc

Tűzcsap táplálása: VÍZHÁLÓZAT 100mm

A tűzcsap mérésével egyidejűleg megnyitott tűzcsapok száma: 2 db

Vízhozam mérő típusa: CSZ mérő sugárcső „B”
Kalibrálás száma 05636

Vizsgálatot végző neve: HOZVÁTH ORVOS

Szakvizsga bizonyítvány száma: F.1 3/5/2014

Generál-Építő 98 Kft.
4100 Berettyóújfalu, Nagyvárad u. 41.
Adószám: 11140636-2-09
Tel.: (54) 401-131
Mobil: (30) 299-6121 ; (30) 269-6860

Megbízó

Kivitelező

K. m. f.



TŰZVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI KFT.

H-4100 Berettyóújfalu, Nagyvárad u. 56.
Telefon / Fax.: (+36) 54 / 401 160
Adószám: 11140636-2-09
K&H Bank: 10200380-34111136



VÍZHOZAMMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. 09. 14. BERETTYÓÚJFALU

Telephely: ORVOSI IRODA

Jelen vannak a Megrendelő részéről:

Kivitelező részéről: HOZVÁTH CILLA

Tűzcsap elhelyezése: BAZSI ZSOLNOKI U. RUHACSIÁRUL SZEMBELÉ

Tűzcsap távolsága az objektumtól: 40m méter.

Tűzcsap elhelyezkedése objektumon belül: —

Tűzcsap típusa: FÖLDALATI TŰZCSAP

A mérést a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet alapján végeztük.

Mért adatok: Statikai nyomás 0,4 MPA

Kifolyási nyomás 0,3 MPA

Tűzcsap számított vízhozama: 720 Liter/perc

Tűzcsap táplálása: VIZHÁLÓZAT 100 mm

A tűzcsap mérésével egyidejűleg megnyitott tűzcsapok száma: 2 db

Vízhozam mérő típusa: CSZ mérő sugárcső „B”
Kalibrálás száma 05636

Vizsgálatot végző neve: HOZVÁTH CILLA

Szakvizsga bizonyítvány száma: F.1.3/5/2015



Megbízó
Generál-Epítő 98 Kft.
4100 Berettyóújfalu, Róssuth u. 41.
Adószám: 11794280 2-09
Tel.: (54) 401-131
Mobil: (30) 299-6121 ; (30) 269-6860

K. m. f.


Kivitelező